

Fichas de calidad del agua, despachador Unidad de posgrados

Nombre de la dependencia: Unidad de Posgrados

Fecha: 17 de Mayo de 2017

Hora: 11:17 a.m.

Tipo de pruebas: Microbiológicas y cloro residual

Calidad del agua: Apta para uso y consumo humano



Tabla 1. Despachador cafetería

| Resultados monitoreo puntual PUMAGUA | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Parámetro | Unidad | Límite Permisible NOM-127-SSA1-1994 | Resultados |
| Parámetros Fisicoquímico | | | |
| Cloro Residual Libre | mg/L | 0.2 - 1.5 | 1.05 |
| pH | pH | 6.5-8.5 | 7.5 |
| Solidos Disueltos Totales | SDT | 1000 | 318 |
| Turbidez | UTN | 5 | 0.056 |
| Parámetros Microbiológicos | | | |
| Coliformes Totales | UFC/100 mL | Ausencia | 0 |
| Coliformes Fecales | UFC/100 mL | Ausencia | 0 |

Para mayor información, consultar la página del observatorio del agua, UNAM. En: <http://www.observatoriodelagua.unam.mx/CalidadAgua/CalidadIndex>

Biól. Carlos Kegel Pacheco

Responsable del área de calidad del agua PUMAGUA

Tel. 56 23 35 00 ext. 1527